

Kassel, den 09.08.2011  
Herr Schnitker  
Telefon: 987 - 6615

Firma Klärwerkstauchen-THIOTHRIX

Gertrud-Bäumer-Weg 10i

18069 ROSTOCK

### **Restentleerung eines Faulturmes im Klärwerk Kassel**

Durch einen defekten Rohrstutzen musste der Faulturm 3 (7500 m<sup>3</sup>) des Klärwerkes Kassel außer Betrieb genommen werden. Die Entleerung konnte bis zum Mannloch mit Pumpen durchgeführt werden und anschließend mit einem Saugwagen. Nach 15 Jahren Betriebszeit hatte sich ein Gemisch aus Feststoffen, Verzopfungen und Schlamm gebildet und es war nicht mehr möglich mit dem Saugwagen zu arbeiten.

Die Firma THIOTHRIX wurde beauftragt die Restentleerung durchzuführen.

In Taucheranzügen konnten die Taucher im Schlamm einen Behälter füllen und diesen mit einem Kran durch die obere Faulturmöffnung ziehen. Innerhalb einer Woche waren alle Fremdstoffe beseitigt und der Behälter gereinigt.

Die Fa. THIOTRIX hat die Arbeiten sorgfältig, zügig und unter Beachtung aller Sicherheitsregeln durchgeführt.

Wir würden die Fa. THIOTRIX bei Problemen wieder beauftragen.

Mit freundlichen Grüßen

Schnitker